

ПРОТОКОЛ № 99

Внеочередного заседания штаба при Правительстве Камчатского края по обеспечению безопасности электроснабжения в Камчатском крае

09.00

03 октября 2018 год

**Председательствовал:** Косова Елена Владимировна, исполняющая обязанности Министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края.

**Присутствовали:**

Консультант отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, секретарь штаба

Л.С. Халимов;

Главный инженер  
ПАО «Камчатскэнерго»

А.Н. Новиков;

Главный инженер  
АО «ЮЭСК»

С.П. Плугарь;

Главный инженер  
АО «Корякэнерго»

И.Б. Рыков;

И.о. главного инженера филиала  
«Камчатский» АО «Оборонэнерго»

Н.В. Щербак;

Главный инженер ПАО «КамГЭК»

Е.С. Муравьев;

Главный инженер АО «КЭС им. И.А. Пискунова»

Д.В. Каленюк;

Начальник отдела энергонадзора  
Дальневосточного управления Ростехнадзор  
по Камчатскому краю

Д.Г. Нестеренко;

Заместитель начальника ГУ  
– начальник управления Гражданской  
защиты ГУ МЧС России по  
Камчатскому краю

А.С. Литвинюк.

**1. Повреждение кабельной линии 6 кВ РП-14 – ТП-856 и КЛ 6 кВ ТП-832 – ТП-810 филиала «Камчатский» АО «Оборонэнерго»**

*Докладчики: АО «Оборонэнерго», Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края.*

Заслушали информацию и.о. первого заместителя генерального директора филиала «Камчатский» АО «Оборонэнерго» Н.В. Щербак о том, что 02.10.2018 года в 19.55 произошло отключение КЛ линии 6 кВ РП-14 – ТП-856 и КЛ 6 кВ ТП-832 – ТП-810, по предварительным данным перегруз линии и повреждение кабеля.

Под отключение попали 12 жилых домов, ЦТП – 2шт, КНС, ВНС.

В течении 5 часов велись работы по поиску КЛ силами аварийной бригады Филиала «Камчатский» АО «Оборонэнерго».

В 08.30 начались земляные работы на месте повреждения КЛ. Работы осложняются тем, что КЛ проходит под теплотрассой и использование экскаваторной техники не представляется возможным.

ЦТП, КНС, ВНС и два жилых дома в 09.00 были запитаны от резервной линии подстанции Зеркальной филиала «ЦЭС» ПАО «Камчатскэнерго».

Ориентировочное время восстановления электроснабжения 15-00 03.10.2018 года.

### **РЕШИЛИ:**

1. Рекомендовать руководителю филиала «Камчатский» АО «Оборонэнерго»:

- продолжить работы по устранению технологического нарушения. Информацию о проделанной работе предоставлять в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края, ГКУ «ЦУКС» ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Срок – 15.00 03.10.2018.

2. В случае изменения сроков аварийно-восстановительных работ докладывать ежечасно, до полного восстановления электроснабжения.

3. Министерству ЖКХ и энергетики Камчатского края обеспечить контроль за восстановлением электроснабжения по штатной схеме.

Срок – до полного устранения технологического нарушения.

И.о. руководителя штаба  
при Правительстве Камчатского  
края по обеспечению безопасности  
электроснабжения в Камчатском крае,  
и.о. Министра

Е.В. Косова

Секретарь штаба:  
Леонид Сергеевич Халимов  
8(4152)42-39-87